

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
301369, Россия, Тульская область,
г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
Тел./факс (848753)6-86-64

И.о. межрайонного прокурора
младшему советнику юстиции

Алешиной Е.А.

ОКПО 54540508 ОГРН 1027103676005
ИНН/КПП 7111013061/711101001
16.05.2022г. № 188/1
На № _____ от 14.04.2022

*О предоставлении отчета
об исполнении представления*

Во исполнении представления Алексинской межрайонной прокуратурой от 14.04.2022г. б/н «Об устранении нарушений требования противопожарного законодательства и законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проверки, проведенной межрайонной прокуратурой об исполнении требований законодательства о противопожарной безопасности и законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в МБУ ДО «ДДТ».

Приложение: отчет об исполнении представления на 1- м листе.

Директора МБУ ДО «ДДТ»



Г.А. Наумова

Исп.: Никонова М.Н.
Тел.6-86-64

Отчет
об исполнении представления об устранении нарушений обязательных требований,
выявленных в ходе проверки.

В соответствии с представлением Алексинской межрайонной прокуратурой от 14.04.2022г. б/н «Об устранении нарушений требования противопожарного законодательства и законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»:

Выполнены следующие мероприятия:

1. В Управление образования администрации муниципального образования город Алексин была подана служебная записка 18.01.2022г. № 101 о выделении средств бюджета муниципального образования город Алексин на демонтаж старой пожарной сигнализации, не отвечающим современным нормам и правилам пожарной безопасности, а также установку новой системы пожарной безопасности, отвечающим всем современным нормативам (копия служебной записки прилагается).

2. Оборудованы общие коридоры, лестничные марши, эвакуационные выходы освещением, которое находится в круглосуточном режиме работы и включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, прилагаем копию акта выполненных работ № 258 от 29.04.2022 по оказанию комплекса услуг по установке светильников аварийного освещения в МБУ ДО «ДДТ» по контракту № 2022.023824 от 01.03.2022г.

3. Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей, специализированной организацией ООО «Технический Центр - 01» с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал систем противопожарной защиты, прилагаем копии:

- протокола испытания лестниц № 08 от 29 апреля 2022 года;
- журнала систем противопожарной защиты с соответствующей записью.