

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**

50 лет ВЛҚСМ ул., д. 2,
г. Алексин, Тульская область, 301369
Тел.: (48753) 6-86-64
E-mail: aleksin.ddt@tularegion.org
<http://ddt.obr-aleksin.ru/>
ОКПО 54540508, ОГРН 1027103676005
ИНН/КПП 7111013061/711101001

**Заместителю межрайонного
прокурора
юристу 2 класса**

Медведеву Р.А.

04.04.2025 № 27

На № 7-03-2025/Прдп242-25-20700022 от 28.03.2025

*Ответ на представление
об устранении нарушений
противопожарного законодательства*

В ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Алексинской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений противопожарного законодательства от 28.03.2025 г. № 7-03-2025/Прдп242-25-20700022 сообщаем следующее:

настоящее представление № 7-03-2025/Прдп242-25-20700022 от 28.03.2025 г. рассмотрено с участием помощника Алексинского межрайонного прокурора Шадского А.А.

Проверкой, проведенной Прокуратурой, установлено, что система автоматической противопожарной защиты муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – МБУ ДО «ДДТ») не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями, так же учреждение не оборудовано звуковыми и речевые оповещателями, входящими в систему оповещения и управления эвакуацией.

По данным нарушениям сообщаем, что в учреждении разработана проектно-сметная документация на проведение работ по демонтажу устаревшей автоматической пожарной сигнализации и монтажу новой, соответствующей требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации (контракт от 22.04.2024 г. № 2024.046268 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)), так же получено коммерческое предложение ИП Солопов А.Е. от 25.02.2025 г. на оборудование МБУ ДО «ДДТ» звуковыми и речевые оповещателями, входящими в систему оповещения и управления эвакуацией. Ранее в адрес начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин направлялись служебные записки по вопросу финансирования вышеуказанных мероприятий.

С целью устранения нарушений в адрес начальника Управления образования администрации муниципального образования город Алексин повторно направлены:

- служебная записка о выделении средств из бюджета муниципального образования город Алексин на проведение работ по демонтажу устаревшей автоматической пожарной сигнализации, установленной в МБУ ДО «ДДТ» и монтажу новой;

- служебная записка о выделении средств из бюджета муниципального образования город Алексин на установку в МБУ ДО «ДДТ» системы оповещения и управления эвакуацией с речевыми пожарными оповещателями.

В связи с допущенными нарушениями к дисциплинарной ответственности привлечена заместитель директора по административно хозяйственной работе Омельченко Г.И. (приказ от 28.03.2025 г. № 55/1).

Приложение:

1. Копия контракта № 2024.046268 от 22.04.2024 г. на 10 л.;
2. Копия коммерческого предложения от 25.02.2025 г. на 1 л.;
3. Копия служебной записки от 15.01.2025 г. на 1 л.;
4. Копия служебной записки от 18.03.2025 г. на 1 л.;
5. Копия служебной записки №51 от 02.04.2025 г. на 1 л.;
6. Копия служебной записки № 52 от 02.04.2025 г. на 1 л.;
7. Копия приказа № 55/1 от 28.03.2025 г. на 1 л.

Директор



Г.А. Наумова