



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

**АЛЕКСИНСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

1-й проезд строителей, 2
Алексин, Россия, 301371

Директору МБУ ДО «Дом детского
творчества»

Наумовой Г.А.

aleksin.ddt@tularegion.org

17.04.2026 № 7-03-2026

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения противопожарного законодательства в МБУ ДО «Дом детского творчества», в ходе которой установлены факты нарушения указанного законодательства.

Согласно п.2 ч.6 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч.7 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в частности за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

АП № 066519

Прокуратура Алексинского района Тульской области
№ 7-03-2026/Прдп310-26-20700022

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В силу п. 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582 утвержден «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

Согласно п. 6.4.1 СП 484.1311500.2020 принятие решения о возникновении пожара в заданной зоне контроля пожарной сигнализации (далее - ЗКПС) должно осуществляться выполнением одного из алгоритмов: А, В или С.

В соответствии с п. 6.4.2 СП 484.1311500.2020 алгоритм А должен выполняться при срабатывании одного извещателя пожарного (далее – ИП) без осуществления процедуры перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться ИП любого типа.

В силу п. 6.4.3 СП 484.1311500.2020 алгоритм В должен выполняться при срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 с, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса. В качестве ИП для данного алгоритма могут применяться автоматические ИП любого типа при условии информационной и электрической совместимости для корректного выполнения процедуры перезапроса.

В соответствии с п. 6.4.4 СП 484.1311500.2020 алгоритм С должен выполняться при срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении.

Согласно п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 для реализации алгоритмов А и В в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем (один из вариантов):

- двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП;
- одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП.

В силу п. 6.6.2 СП 484.1311500.2020 для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.

В ходе проверки, проведенной межрайонной прокуратурой установлено, что положения вышеуказанных норм законодательства в МБУ ДО «Дом детского творчества» не соблюдаются:

- в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 система автоматической противопожарной защиты не приведена в соответствие с действующими техническими требованиями.

Отмеченные обстоятельства являются существенными нарушениями законодательства Российской Федерации, так как, могут привести к негативным последствиям, в том числе к летальному исходу с участием несовершеннолетних, что недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры, предварительно уведомив межрайонную прокуратуру о времени и месте его рассмотрения.
2. Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции



А.Б. Петраковский